

OKRESNÝ ÚRAD SABINOV

odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie slobody č. 85, 083 01 Sabinov

OU-SB-OSZP-2016/001315-00006/Če/ŠVS

V Sabinove dňa 13.12.2016

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Obec Kamenica, Obecný úrad, 401, 082 71 Kamenica, požiadala Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č. 471/16 doručeným dňa 2.11.2016 o zmenu stavby pred dokončením na stavbu „Kamenica – kanalizácia, zmena trasy stoky A-IX.“

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ustanovením § 61, § 71 a § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), na základe predloženej žiadosti, doložených dokladov, ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním konaného 6.12.2016,

v y d á v a

stavebníkovi, **Obec Kamenica, Obecný úrad, 401, 082 71 Kamenica, IČO: 00327221,**

p o v o l e n i e

Na zmenu stavby pred dokončením „Kamenica – Kanalizácia, zmena trasy stoky A-IX,“ podľa ustanovení § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v rozsahu:

Stoka „A-IX“ bude napojená na zrealizovaný úsek stoky „A“ v novej sýtokovej šachte Š1. Materiál potrubia z rúr PVC DN/ID 300. Celková dĺžka potrubia je 87,0 m. Kanalizačné šachty v počte 8 ks.

Vodná stavba bude zriadená na pozemkoch parc. č. C KN, intravilán: 1407/1, 1112, 1115/1, 1115/5, 1119, 1386 a 1109, k.ú. Kamenica.

Povolenie sa vydáva za týchto podmienok a povinností pre stavebníka:

1. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní. Prípadné zmeny je potrebné prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy.
2. Počas výstavby dodržiavať bezpečnostné predpisy a chrániť zdravie osôb na stavenisku.
3. Ukončiť výstavbu vodnej stavby do 12/2018.
4. Stavba bude realizovaná dodávateľsky.
5. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie realizácie stavby.
6. Stavebník je povinný počas prác dodržiavať ustanovenia vyhlášky č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
7. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
8. Pred začatím prác vytýčiť všetky podzemné vedenia.
9. Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.
10. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil.
11. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.
12. Pre stavbu sa môžu používať iba výrobky, ktoré majú také vlastnosti, ktoré zabezpečia hospodárnosť výstavby, požiadavky ochrany zdravia, požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti práce a technických zariadení, predpokladanú životnosť a úžitkovosť stavby.
13. Stavbu realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu povrchových a podzemných vôd.
14. Pracovné činnosti, ktoré súvisia s uskutočňovaním stavby a majú rozhodujúci význam pre ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe, môžu vykonávať iba osoby, ktoré sú na to oprávnené v zmysle § 45 stavebného zákona.
15. Stavebník je povinný škody spôsobené na cudzom majetku uhradiť v plnom rozsahu.
16. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil, alebo nezničil.
17. VVS, a.s., závod Prešov:

Na pozemky, po ktorých je projektovaná verejná kanalizácia, je potrebné zriadiť vecné bremeno na prístup k verejnej kanalizácii v prospech prevádzkovateľa verejnej kanalizácie.

Pri realizácii stavby doporučujeme použiť kanalizačné rúry PVC hladké plnostenné. Korugované PVC rúry z dôvodu tenkých stien nemajú dostatočnú tuhosť pre dodržanie nivelety a taktiež majú kratšiu životnosť.

Vytýčenie jestvujúceho kanalizačného potrubia a pripojenie navrhovanej kanalizácie na jestvujúcu verejnú kanalizáciu zrealizuje VVS a.s., závod Prešov, na základe objednávky (call. Centrum 051/7572777). Pri podaní objednávky je potrebné doložiť PD a kópiu tohto vyjadrenia. V prípade, že si žiadateľ neobjedná vytýčenie IS, nenesie VVS, a.s., zodpovednosť za prípadné škody na majetku investora alebo VVS, a.s.

Investor prizve oprávnených zástupcov VVS, a.s., závod Prešov k skúške vodotesnosti stoky, na kontrolné dni a k prevzatiu a odovzdaniu stavby. Kontakt 051/7572534.

V prípade prevzatia investorstva navrhovanej kanalizácie našou spoločnosťou, alebo prevzatia do prevádzky, budeme realizovať a prevádzkovať verejnú kanalizáciu bez kanalizačných prípojok. Kanalizačné prípojky, v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z., § 3, o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, nie sú súčasťou verejnej kanalizácie.

Pri realizácii stavby je nutné rešpektovať vodovodné a kanalizačné potrubia v správe VVS, a.s., závod Prešov, v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z., § 19. Pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie tvorí pás o šírke 1,5 m na obe strany od vonkajšieho okraja vodovodného a kanalizačného potrubia do priemeru 500 mm a 2,5 m na obe strany od vonkajšieho okraja vodovodného a kanalizačného potrubia nad priemer 500 mm. Nad potrubiami a v ich ochrannom pásme je zakázané stavať stavby s pevnými základmi a realizovať činnosť, ktorá by ohrozila prevádzku verejného vodovodu a kanalizácie, alebo zhoršil prístup k potrubiam.

K odovzdaniu kanalizácie do správy našej spoločnosti okrem tlakových skúšok je potrebné vykonať aj monitoring. Kanalizácie priemyselnou kamerou z dôvodu dodržania nivelety potrubia podľa projektovej dokumentácie.

Najneskôr ku kolaudácii odovzdá investor prevádzkovateľovi porealizačné zameranie novostavby vo forme .dgn – Micro Station, PD skutočného vyhotovenia ako aj ďalšie doklady potrebné k prevádzkovaniu verejných sietí našou spoločnosťou. Prevádzkovanie zaháji náš závod na základe zmluvy o výkone správy infraštruktúrneho majetku, ktorá bude po vydaní kolaudačného rozhodnutia uzatvorená medzi vlastníkom sietí a VVS, a.s., Košice ako prevádzkovateľom – v zmysle predbežných jednaní s VVS, a.s., závod Prešov.

18. VSD, a.s., Košice:

Pri výstavbe musia byť dodržané minimálne vzdialenosti budov a konštrukcií od vedenia do 1kV podľa platných noriem STN.

V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných noriem STN.

Upozorňujeme Vás, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.

19. Slovak telekom, a.s., Bratislava:

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

Vyjadrenie stráca platnosť 13.4.2017, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním PD stavby), vyzvať spoločnosť Slovak

Telekom, a.s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca povereného správou sietí.

V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť a zrealizovať prekládku SEK.

Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

V prípade, ak sa na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

V prípade ak žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Fabuľa František, Ing., frantisek.fabula@telekom.sk, +421 51 7712188, 0902 614733. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s., povinný zabezpečiť:

Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.

Vypracovanie a odsúhlasenie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí iba zmluvný partner – Ladislav Hocman, spojstav@spojstavke.sk 0903 906282.

V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. Pred začatím zemných prác vytýčiť a vyznačiť polohy zariadení priamo na povrchu terénu.

Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.

Upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku cca 30 cm od skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy.

Upozorniť zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu.

Každé poškodenie zariadenia bezodkladne oznámiť na t. č. 12129.

Zhutniť zeminu pod káblami pred ich zakrytím (zasypaním).

Overenie výškového uloženia zariadenia vykonať ručnými sondami (z dôvodu, že ST, a.s. a DIGI Slovakia s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

V prípade požiadavky napojenia lokality na VSST, je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia.

Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

20. SPP, a.s., – Distribúcia, Bratislava:

Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP - distribúciu o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.sppp-distribucia.sk).

V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100,0 m, alebo ak doba vytýčovania nepresiahne 1 hodinu.

Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marcel Šálka, tel. č. 421 55 242 5509) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.

Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP_D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu existujúcich zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.

Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie. Výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.

Odryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.

Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.

Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727.

SPP – D pri všetkých prípadoch poškodenia PZ, ktoré spôsobili obmedzenie dodávky zemného plynu alebo odstávku odberateľa/odberateľov, môže podať podnet na prešetrenie okolností poškodenia PZ na Štátnu energetickú inšpekciu (ŠEI). ŠEI je oprávnená osobe ktorá porušila povinnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa Zákona č. 251/2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 91, ods. b) sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €.

Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02.

Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení, alebo ich ochranných, bezpečnostných pásiem.

Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.

Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

21. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia je žiadateľ povinný prísť na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, pre vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia.
22. Vodná stavba sa môže užívať na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré vydá na návrh stavebníka orgán štátnej vodnej správy.

Námietky proti vydaniu rozhodnutia neboli podané, požiadavky dotknutých orgánov a účastníkov konania sú zahrnuté v podmienkach rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e

Obec Kamenica, Obecný úrad, 401, 082 71 Kamenica, požiadala Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č. 471/16 doručeným dňa 2.11.2016 o zmenu stavby pred dokončením na stavbu „Kamenica – kanalizácia, zmena trasy stoky A-IX.“

K žiadosti boli doložené tieto doklady: Projektová dokumentácia stavby, ktorú vypracoval Ing. Marián Pekarovič, autorizovaný stavebný inžinier. Rozhodnutie o umiestnení stavby č. RO – 242/144/2016-SÚ/Mj zo dňa 1.8.2016. Stanovisko územného orgánu - obce Rožkovany v zmysle § 120 stavebného zákona č. Obc/162/2016 zo dňa 7.11.2016. Rozhodnutie č. ObÚŽP/2006/0818-05/UL-ŠVS zo dňa 15.11.2006. Rozhodnutie č. OU-SB-OSZP-2015/000893-00003/Če-ŠVS zo dňa 30.10.2015. Kolaudačné rozhodnutie č. OU-SB-OSZP/2014/000370-00004/Če/ŠVS zo dňa 9.5.2014. Stanovisko SPP, a.s., Bratislava, č. TD/NS/0113/2016/Lo zo dňa 26.10.2016. Vyjadrenie VSD, a.s., Košice, č. 02/10PO/VB/2016 zo dňa 11.10.2016. Slovak Telekom, a.s., Bratislava, č. 6611626995 13.10.2016. Stanovisko VVS, a.s., Košice, závod Prešov, č. 90866/2016/O zo dňa 10.10.2016. Kópia katastrálnej mapy. Výpis z listu vlastníctva č. 1175, 917, 3181, 1023, 917, 60 a č. 5. Stanovisko obce Kamenica zo dňa 2.11.2016. Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenú medzi vlastníckmi nehnuteľnosti (budúci povinní z vecného bremena) a Obcou Kamenica (budúci oprávnený z vecného bremena). Budúci povinní z vecného bremena: Lukáš Andraščík, 082 71 Kamenica 292 – parc. č. 1115/1. Miroslav Kaža, 082 71 Kamenica 38 – parc. č. 1109. Michal Urda, 082 71 Kamenica 295, Alojz Urda, Mierová 1095/45, 064 01 Stará Ľubovňa a Mária Kaczová, Brezová 715/4, 900 42 Dunajská Lužná – Jánošíková – parc. č. 1112. Andrej Andraščík, 082 71 Kamenica 294 a Monika Sčisláková, 082 71 Kamenica 401 – parc. č. 1115/1. Michal Urda, 082 71 Kamenica 295, Helena Majná, 082 71 Kamenica 122 a Alojz Piskura, 082 71 Kamenica 207 – parc. č. 1119. Pozemok parc. č. 1386 a 1407/1 je vo vlastníctve obce Kamenica.

Pozemok parc. č. 1119 vo vlastníctve neznámych vlastníkov je majetkoprávne nevysporiadaný. Nachádza sa pozdĺž miestnej komunikácie a je jej súčasťou, t.j. je využívaný motorovými vozidlami a chodcami. Jedná sa o pozemok pod existujúcou stavbou miestnej komunikácie, pod ktorou sú uložené aj iné podzemné vedenia – plyn, voda, vedenie T-Com. a.s. Údržbu a starostlivosť miestnej komunikácie a predmetného príslušného pozemku dlhodobo vykonáva obec Kamenica. Podľa § 58 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený. Na základe uvedeného a stanoviska obce Kamenica, orgán štátnej vodnej správy povolil uskutočnenie stavby kanalizácie na predmetnom pozemku parc. č. 1119, k.ú. Kamenica.

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, zvolal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 8.12.2016 oznámením č. OU-SB-OSZP-2016/001315-00002/Če/ŠVS zo dňa 9.11.2016 a verejnou vyhláškou.

Námietky proti vydaniu rozhodnutia neboli podané, požiadavky dotknutých orgánov a účastníkov konania sú zahrnuté v podmienkach rozhodnutia.

Navrhované riešenie je z hľadiska ochrany vôd a ostatných zložiek životného prostredia a chránených záujmov spoločnosti vyhovujúce, nie je v rozpore s verejnými záujmami, Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v súlade s ust. § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a § 68 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), zmenu stavby povolil a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení zákona č. 138/2004 Z.z. V súlade s § 54 zákona č. 71/1967 Zb. odvolanie je potrebné podať v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia a to na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody č. 85, 083 01 Sabinov.


Včas podané odvolanie má odkladný účinok.


Toto rozhodnutie je verejnou vyhláškou, podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z.z. a zákona č. 527/2003 Z.z. (úplné znenie zákona č. 138/2004 Z.z.), musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce Kamenica a správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

Po zvesení tejto vyhlášky žiadame obec Kamenica, aby túto verejnú vyhlášku doručila na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov, prípadne potvrdenie o námietkach a o vyvesení verejnej vyhlášky.

Vyhláška vyvesená dňa: 19. 12. 2016
Dátum/podpis

Vyhláška zvesená dňa:
Dátum /podpis




Ing. Stanislav Girašek
vedúci odboru

Doručí sa:

1. 2 x Obec Kamenica, Obecný úrad 401, 082 71 Kamenica
2. Pre spis